



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий  
Главное управление МЧС России по Ярославской области  
150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ecc01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы  
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15 E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области  
152830, Ярославская область, г. Мышкин, ул. Успенская, 25, телефон/факс 2-12-03

г. Углич

(место составления акта)

« 03 » сентября 2019 г.

(дата составления акта)

13 час. 40 мин.

(время составления акта)

## АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),  
органом муниципального контроля юридического лица,  
индивидуального предпринимателя

№ 137

По адресу/адресам: 152830 Ярославская область, г. Мышкин, ул. Газовиков, д.4  
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Крайнова А.В. N137 от 20.08.2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказа о проведении проверки)

была проведена внеплановая проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад "Петушок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников  
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"26" августа 2019 г. с 13 час. 00 мин. до 13 час. 30 мин. Продолжительность: 30 мин.  
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/ 30 мин.  
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующая Мышкинским М.Н. 03.09.2019  
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Морозова Антонина Евгеньевна – государственный инспектор Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: Мирошниченко Мария Николаевна – заведующий МДОУ детский сад «Петушок»

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

• **выявлены факты невыполнения пунктов п.2, п.3, п.4, п.5, п.6, п.7, п.10 предписания органа государственного пожарного надзора от 19.11.2018г. №123/1/1:**

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушения
1.	Наружная пожарная лестница (маршевая лестница – правое крыло) не соответствует требованиям норм по пожарной безопасности, располагается на расстоянии менее 1 метра от оконного проема. (Протокол эксплуатационных испытаний наружных пожарных (эвакуационных) лестниц ООО «Ярэкспертиза» от 16.04.2019.)	п.24 ППРВРФ, ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994, п.4.4.2 СП 1.13130.2009, п.6.30* СНИП 21-01-97*, п.4.2 ГОСТ Р 53254-2009	МДОУ детский сад «Петушок» заведующий Мирошниченко М.Н.
2.	Наружная пожарная лестница (маршевая лестница – левое крыло) располагается на расстоянии менее 1 метра от оконного проема.	ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994, п.4.4.2 СП 1.13130.2009, п.6.30* СНИП 21-01-97*	МДОУ детский сад «Петушок» заведующий Мирошниченко М.Н.
3.	Эвакуационные выходы групповых ячеек, расположенных на первом этаже здания, не рассредоточены.	ст. 2 Федерального закона № 69-ФЗ п.6.12*, 6.15* СНИП 21-01-97*, п.4.2.4 СП 1.13130.2009	МДОУ детский сад «Петушок» заведующий Мирошниченко М.Н.
4.	Эвакуационные выходы из групп первого этажа в общие коридоры не обозначены световым указателем «Выход»	п.61 ППРВРФ, ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994, СП 3.13130.2009 таб.2 (таблица 2 НПБ 104-03).	МДОУ детский сад «Петушок» заведующий Мирошниченко М.Н.
5.	Эвакуационный выход из подготовительной группы во 2-ую младшую группу не обозначен световым указателем «Выход»	п.61 ППРВРФ, ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994, СП 3.13130.2009 таб.2 (таблица 2 НПБ 104-03).	МДОУ детский сад «Петушок» заведующий Мирошниченко М.Н.
6.	Помещения пищеблока не оборудованы пожарными извещателями АУПС.	ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994г, СП 5.13130.2009* прил. А, п. А4.	МДОУ детский сад «Петушок» заведующий Мирошниченко М.Н.

7. Двери, установленные в противопожарной перегородке пищеблока (по тех. паспорту пом. №23), эл. щитовой (по тех. паспорту пом. №30), ведущие в общий коридор первого этажа (по тех. паспорту пом. №29) и кладовой (по тех. паспорту пом. №3), ведущую в общий коридор первого этажа (по тех. паспорту пом. №4) не соответствуют требованиям норм по пожарной безопасности, установлены деревянные двери. (Должны иметь предел огнестойкости, не ниже EI 30).	ст. 2 ФЗ №69; табл. 2* п. 5.14*, п. 7.18, п.7.25 СНИП 21-01-97*, п.6.29 СНИП 31-06-2009, п.5.2.6 СП 4.13130.2013	МДОУ детский сад «Петушок» заведующий Мирошниченко М.Н.
---	--	---

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):
- выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): \_\_\_\_\_
- нарушений не выявлено \_\_\_\_\_

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

\_\_\_\_\_ (подпись проверяющего)

\_\_\_\_\_ (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

### Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Морозова А.Е.



М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):

Заведующая МДОУ «Петушок» Мирошниченко М.Н.

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

«03» сентября 2019 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: \_\_\_\_\_

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)