



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ярославской области
150000, г. Ярославль, ул. Андропова, 23а, телефон 30-04-41, 32-96-24, E-mail: ecc01@adm.yar.ru

Управление надзорной деятельности и профилактической работы
150000, г. Ярославль, Красная пл., 8, телефон 79-08-15 E-mail: und-yaroslavl@mail.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы
по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области
152615, г. Углич, ул. Ярославская, д.10/2, тел./факс (48532)2-13-37

г. Углич

(место составления акта)

« 28 » апреля 2021 г.

(дата составления акта)

09 час. 30 мин.

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя

№ 28

По адресу/адресам: 152830 Ярославская область, г. Мышкин, ул. Газовиков, д.4
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя главного государственного инспектора Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарному надзору Смирнова К.В. N28 от 05.04.2021 г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата), фамилии, имени, отчества (в случае, если имеется), должность руководителя, заместителя
руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издавшего распоряжение или приказ о проведении
проверки)

была проведена плановая выездная проверка в отношении: Муниципального дошкольного образовательного учреждения детский сад "Петушок" общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического развития воспитанников
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"15" апреля 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 1 день/1 час 00 мин
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактической работы по Угличскому, Мышкинскому и Большесельскому районам Ярославской области
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МДОУ детский сад «Петушок» Мирошниченко Мария Николаевна

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: Морозова Антонина Евгеньевна – государственный Угличского, Мышкинского и Большесельского районов Ярославской области по пожарной зору

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МДОУ детский сад «Петушок» Мирошниченко М.Н., ответственный за пожарную безопасность объекта Пигарова А.Н.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

- выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений(нормативных) правовых актов):

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативно правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушения
1.	Руководитель организации не обучен по программе пожарно-технического минимума. (удостоверение до 12.04.2021г.)	Пункт 3 ППРвРФ, приказ МЧС России от 12.12.2007 N 645 "	<u>МДОУ детский сад Петушок-заведующий Мирошниченко М.Н.</u>
2.	Не предоставлен акт проверки вентиляционных каналов.	43 ППР в РФ	<u>МДОУ детский сад Петушок-заведующий Мирошниченко М.Н.</u>
3.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства на каждого дежурного.	п.30, 56 ППР в РФ	<u>МДОУ детский сад Петушок-заведующий Мирошниченко М.Н.</u>
4.	Не разработана уточненная декларация пожарной безопасности по форме в соответствии с приложением 2 к Приказу МЧС России от 16.03.2020 г. №171.	ст. 62 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ; п. 15, Приложение №2 Приказа МЧС России от 16.03.2020 г. №171	<u>МДОУ детский сад Петушок-заведующий Мирошниченко М.Н.</u>
5.	Чердачное помещение здания детского сада, относящееся к классу функциональной пожарной опасности Ф 1.1, не оборудовано системой пожарной сигнализации.	Статья. 2 Федерального закона №69 от 21 декабря 1994 года; ч.3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ, п. 42 табл. 3 СП 486.1311500.2020	<u>МДОУ детский сад Петушок-заведующий Мирошниченко М.Н.</u>
6.	Здание не оборудовано аварийным эвакуационным освещением.	п. 37 ППР в РФ, ст. 2 ФЗ № 69 от 21.12.1994, п. 4.3.12 СП 1.13130.2020, п. 7.6.1, 7.6.2, 7.6.3 СП 52.13330.2016	<u>МДОУ детский сад Петушок-заведующий Мирошниченко М.Н.</u>

	Приемно-контрольные приборы АУПС в здании детского сада и хозяйственном корпусе не установлены в помещении с круглосуточным пребыванием дежурного персонала.	Статья. 2 Федерального закона №69 -ФЗ; ч.3 ст. 4 Федерального закона от 22 июля 2008 г. N 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", 5.12 СП 484.1311500.2020	<u>МДОУ детский сад Петушок-заведующий</u> <u>Мирошниченко М.Н.</u>
8.	Система АУПС и СОУЭ не соответствует требованиям действующих норм по пожарной безопасности, эксплуатируется с истекшим сроком, установленным заводом изготовителем. (Акт испытаний СПЗ ГБУ ЯО «ПСС»ЯО от 12.04.2021)	ст.2 ФЗ №69 «О пожарной безопасности» от 21.12.1994г., ст.82, п.2, п.8 Федерального закона №123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 54 ППР в РФ, п.9.2.3 ГОСТ Р 50776-95, п.5.11 табл.2 ГОСТ 31565-2012	<u>МДОУ детский сад Петушок-заведующий</u> <u>Мирошниченко М.Н.</u>

• выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

• выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

• нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)



(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Проверочный лист Ф 1.1

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор

Угличского, Мышкинского и Большесельского районов

Ярославской области по пожарному надзору

Морозова А.Е.



М.Л.П.

С актом проверки ознакомлен (а), копию акта со всеми приложениями получил (а):



(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

« 28 » 04 20 21 г. 

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)

Телефон доверия ГУ МЧС России по Ярославской области

79-09-01